

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): МОУ «СОШ №19», г.Ухта ,проезд Пионергорский д.5

(наименование объекта, адрес)

Вариант II – места приложения труда

№ п/г	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	есть			Место соответствует ИПР	К,О,С, Г	Рабочие места для инвалидов следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов СП 59.13330.2016 п. 9.3.	Ремонт ТСР, Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне						Рабочие места для инвалидов: - следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов СП 59.13330.2016 п. 9.3; - должны быть безопасны для здоровья, рационально организованы. При необходимости, включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленных для конкретного вида инвалидности, в том числе с учетом ГОСТ Р 51645, СП 59.13330.2016 п. 9.5; - иметь заключение органов	

						<p>санэпиднадзора (и быть аттестованными по условиям труда);</p> <p>- в рабочей зоне помещений должно быть обеспечено выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату в соответствии с ГОСТ 12.1.005, а также соблюдены дополнительные требования, устанавливаемые в зависимости от вида заболевания инвалидов СП 59.13330.2016 п. 9.6.</p> <p>Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов обеспечивается согласно СНиП 2.09.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант II места приложения труда	ДУ			Ремонт, Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности места приложения труда оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения полной доступности необходимо обустроить место приложения труда и оборудовать санитарно - гигиеническое помещение в пределах 60 м от места приложения труда. Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).