

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений: МОУ « СОШ №19», г.Ухта, проезд Пионергорский д.5

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	48;49	1;2;22; 23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН;</li> <li>- смеситель с раздельным управлением горячей и холодной водой;</li> <li>- отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом;</li> <li>- отсутствуют дублирующие информационные таблички;</li> <li>- бочок унитаза не закреплен;</li> <li>- отсутствует зеркало;</li> <li>- отсутствуют поручни рядом с унитазом;</li> <li>- отсутствует специально выделенный писсуар;</li> <li>- отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски;</li> <li>- отсутствуют крючки для одежды и костылей;</li> <li>- отсутствуют опорные поручни вокруг</li> </ul>	К, О, С	<p>Оборудовать санитарно -гигиеническое помещение для МГН:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,2 м., ширина двери - 0,9 м., порог не более 0,014 мм.;</li> <li>- универсальная кабина: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3;</li> <li>- один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3;</li> <li>- свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски;</li> <li>- предусмотреть рядом с унитазом пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски;</li> <li>- закрепить при помощи прокладок из прочного материала бочок унитаза к стене,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кап.ремонт;</li> <li>Тек. ремонт;</li> <li>ТСР;</li> <li>Орг.</li> </ul>

					раковины.	<p>для возможности использования его в качестве опоры для спины СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности;</li> <li>- смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны;</li> <li>- установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене;</li> <li>- разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе);</li> <li>- разместить на стене рядом с унитазом диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи;</li> <li>- разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола;</li> <li>- заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типа или П-образные ручки с шириной внутреннего пространства не менее 150 мм. (высота от 900 мм. до 1100 мм. от пола);</li> </ul>	
--	--	--	--	--	-----------	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- выключатели и в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола.</li> <li>- оборудовать помещение туалета системой вызова помощи на боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи;</li> <li>- разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.;</li> <li>- разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определенное для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно).</li> </ul>	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет		<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН;</li> <li>- смеситель с раздельным управлением горячей и холодной водой;</li> <li>- отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с душем;</li> <li>- отсутствуют дублирующие информационные таблички;</li> <li>- держатель для мыльных принадлежностей расположен высоко;</li> <li>- в душевую присутствует ненормативный порог;</li> <li>- отсутствует специальное сиденье в</li> </ul>	К, О, С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;</li> <li>- доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и</li> </ul>	Кап.ремонт, тек. ремонт, ТСР, Орг.

					душевой.	<p>длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;</p> <p>- габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9x1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8x1,5 м. СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;</p> <p>- у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери СП 59.13330.2016 п. 6.3.6;</p> <p>- доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). СП 59.13330.2016 п. 6.3.6;</p> <p>- над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. СП 59.13330.2012 п. 5.3.6 согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);</p> <p>- в доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. СП 59.13330.2016 п. 6.3.9;</p>	
--	--	--	--	--	----------	--	--

5.3	Раздевалка	есть	2;60		- отсутствуют специально выделенные места в раздевалках для МГН.	К,О,С	<p>- нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне СП 59.13330.2016 п. 6.5.9; - в помещениях раздевальных для занимающихся инвалидов следует предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- места для хранения кресел-колясок;</li> <li>- скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов.</li> </ul> <p>Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6x0,8 м. СП 59.13330.2016 п. 8.5.11.</p>	Кап. ремонт, тех. ремонт, ГСР, Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ваннных. СП 59.13330.2016 п. 6.3.1</p> <p>При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения СП 59.13330.2016 п. 6.3.1.</p> <p>В доступных кабинах (душевых, ваннных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не</p>	

						<p>допускается СП 59 13330.2016 п. 6.3.9. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабины уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери СП 59 13330.2016 п.6.3.6. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений:	ВНД	2; 60; 48; 49	1;2;22;23	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСП, Орг.

\* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

\*\*указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности санитарно – гигиенических помещений оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условий доступности, необходимо оборудовать санитарно - гигиеническое помещение для МГН. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).